




## FDV dokument 4512

**Produkt:** Brann S57/100 veggboks stender  
**EI-nummer:** 1223715  
**Vareno.:** 4512  
**EAN:** 7020160451217  
**Pakningsant.:** 25  
**Farge:** Rød



**Produktbeskrivelse:** ELKO brannboks med stenderfeste. Godkjent for brannklassifiserte vegger EI30 ,EI60 og EI90. 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med sort pusselokk og propper.  
NB : Hulltakning for veggboksen må ikke overstige diameter 74 mm og skal utføres med hullsag. Etterarbeider av boret hull er ikke tillatt.  
Sentrering av veggboksen i boret hull skal tilstrebes.

---

**Tekniske spesifikasjoner:** Boks for innfelling, Ø71mm, dybde 57mm, festeskruer 60mm cc.  
Materiale : halogenfri, flammehemmende plast.  
Glødetråd test > 850 °C  
Standard: CEE publikasjon 7 XIII. EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).  
NEK 516:82.  
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO  
SINTEF godkjent boks for opprettholdelse av brannklassifiseringen av vegger iht. EN 1364-1:199  
For mer info, se "Godkjenningsdokumenter" under hvert produkt på [www.elko.no](http://www.elko.no)

---


### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr.: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Eyvind Lyches vei 10, NO-1338 Sandvika  
Postboks 234, NO-1301 Sandvika  
Tlf: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01

## Målskisse



### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr.: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Eyvind Lyches vei 10, NO-1338 Sandvika  
Postboks 234, NO-1301 Sandvika  
Tlf: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01